

ELETRIFICADOR SHOCK-8 LITE V2

DESCRIÇÃO GERAL

Com a finalidade de proteger áreas comerciais, residenciais, industriais, o eletrificador SHOCK-8 Lite foi desenvolvido para conter a invasão de intrusos na área protegida. Essa proteção é dada através da eletrificação de cercas instaladas sobre muros, não gerando riscos fatais a quem venha tocar na fiação que compõe a cerca eletrificada.

O choque emitido pelo eletrificador é de 0,5J que está dentro da norma IEC 60335-2-76 que permite no máximo 5J.

A sensação de choque que a pessoa tem quando toca na fiação da cerca depende dos seguintes fatores:

- Isolação da pessoa como: sapato, luvas, escada que o mesmo subiu, etc.
- Nível de umidade do solo ou muro, quanto mais úmido maior a sensação de choque.
- Quanto melhor for o aterramento, maior a sensação de choque.

É aconselhável que essas cercas fiquem em cima de muros ou grades de no mínimo 2 metros de altura para evitar acidentes com pessoas que não estejam com intenção de invadir a área protegida.

Não existem normas federais para instalação de cercas elétricas, existem normas regionais. Caso sua cidade tenha uma destas normas específicas para instalação de cercas eletrificadas deve-se obedecê-las integralmente.

Antes de instalar o eletrificador, averiguar se todas as características a seguir enquadram na norma de sua cidade ou estado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tensão de Alimentação: 127/220 Vc.a - 60Hz - 12 Vc.c Bateria
- Consumo: 5 W equivalente a 3,6 kWh/mês (Obs.: O consumo pode chegar a 10W caso a bateria esteja descarregada)
- Tensão do carregador de bateria: 13,8 Volts +ou- 10%
- Tensão de saída: 8000Volts +/- 10% (SHOCK-8 Lite)
- Energia do pulso de saída: 0,5J
- Duração do pulso de saída: 100µs
- Frequência do pulso de saída: 0,95 Hz (57 pulsos por minuto)
- Dimensões: 295 x 235 x 120 mm
- Peso bruto (sem bateria): 1,900 Kg
- Corrente de saída com carga de 500 ? : 2,8A
- Corrente máxima fornecida pela saída auxiliar (+ e -): 300mA
- Corrente máxima fornecida pela saída de sirene (SIR): 500mA
- Recomendável utilização de bateria selada 12Vc.c/7Ah para alimentação na falta de energia elétrica (não acompanha o Eletrificador).

Estas características obedecem a norma do IEC de 60335-2-76

Este manual contém todas as informações necessárias para a instalação correta deste sistema de segurança.

COMPRIMENTO MÁXIMO DA FIAÇÃO DO PERÍMETRO

O comprimento máximo da fiação do perímetro é de 1600m.

IMPORTANTE: Para o correto funcionamento do eletrificador é imprescindível a utilização de cabo de alta isolamento e isoladores com isolamento de no mínimo 15KVolts e utilização de aterramento de boa qualidade.

PARTE EXTERNA DO APARELHO

LED ARMADO: Quando aceso indica que o eletrificador está ligado.

LED PULSO: Quando está piscando indica que o eletrificador está recebendo o retorno da alta tensão.

LED REDE: Quando aceso indica que o eletrificador está sendo alimentado pela rede elétrica.

LED BATERIA: Quando aceso indica que o eletrificador está sendo alimentado pela bateria.

PARTE INTERNA DO APARELHO

1 - Conectores para bateria de 12Vc.c/7Ah;

- NUNCA UTILIZE O FIO NEGATIVO OU POSITIVO DA BATERIA PARA DISPARAR A ALTA TENSÃO ATRAVÉS DE CENTELHAMENTO.

2 - Conector bobina de alta tensão;

3 - Conector capacitor 5µF/440V;

- SEMPRE DESLIGUE O ELETRIFICADOR ANTES DE CONECTAR OU DESCONECTAR A BOBINA OU O CAPACITOR.

- Não tente ajustar ou modificar o aparelho.

- A manutenção só poderá ser feita por pessoas indicadas pela JFL.

- POR SE TRATAR DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA E DE AJUSTES SENSÍVEIS, DEVE SER INSTALADO POR PESSOAS TÉCNICAS ESPECIALIZADAS E EXPERIENTES.

- A substituição do cordão de alimentação danificado deve ser feita pela JFL ou agente autorizado.

4 - Jumper TEMPO_SIR: Usado para programação do tempo de sirene;

5 - Conector da saída do transformador (12Vc.a);

6 -(+ e -) Saída 13,8 VDC / 300mA para alimentação de acessórios;


7 - Contatos do relê: - SIR (NA) - Usado para ligar sirene; CM - NF - Contato normalmente fechado.

Para usar esses contatos desconectar o jumper SIR;

8 - Jumper SIR: Quando for usar sirene na saída SIR conectar esse jumper.

9 - Jumper M-SIR: Modo de disparo da sirene. Ver página 2;

10- Chave TAMPER. Ver página 2.



ARMAR/DESARMAR O ELETRIFICADOR PELA CHAVE

A central SHOCK-8 Lite possui dois modos para arme/desarme através da chave: com Retenção ou sem Retenção.

Modo com Retenção: Enquanto a chave estiver conectada ao eletrificador ele estará armado. Quando a chave é retirada, o eletrificador desarma.

Modo sem Retenção: Toda vez que se insere e retira a chave, o eletrificador inverte o estado anterior armando ou desarmando (Modo Padrão).

PROGRAMAÇÃO DO MODO DE ARME/DESARME

Com a tampa do eletrificador aberta aproxime a chave da ampola, LED Armado/Zona começa a piscar, permaneça com a chave próxima da ampola até gerar os bips de confirmação na sirene:

1 Bip: Modo sem Retenção (Modo Padrão);

2 Bips: Modo com Retenção.

CHAVE TAMPER

Chave para proteção contra choque. Ao abrir o eletrificador o tamper é acionado e caso o equipamento esteja armado ele desarma automaticamente. Sendo assim, o eletrificador só pode ser armado com a tampa frontal devidamente fechada.

PROGRAMAÇÃO DO MODO DE DISPARO DA SIRENE (JUMPER M_SIR)

- Jumper MOD SIR conectado: Contínuo

- Jumper MOD SIR desconectado: Interrompido

Modo Contínuo: Ao violar a fiação da cerca, a sirene dispara e quando termina o tempo de sirene caso a violação continue, a central mantém o disparo.

Modo Interrompido: Ao violar a fiação da cerca, o eletrificador conta o tempo de sirene e não dispara novamente. Para disparar novamente é necessário que a violação termine e ocorra novamente.

Obs: - Após alterar qualquer programação deve-se armar e desarmar a central novamente.

- NUNCA UTILIZE O FIO NEGATIVO OU POSITIVO DA BATERIA PARA DISPARAR A ALTA TENSÃO ATRAVÉS DE CENTELHAMENTO.

PROGRAMAÇÃO DO TEMPO DE SIRENE (JUMPER TEMPO_SIR)

- Jumper 4 segundos ou 4 minutos

Obs: - Após alterar qualquer programação deve-se armar e desarmar a central novamente.


INSTALAÇÃO

Antes de manusear o eletrificador, iniciar a instalação ou realizar qualquer reparo, deve-se desconectar a bateria e desconectar o plug de CA que é o dispositivo primário de desconexão do eletrificador. Deve-se também desligar o disjuntor ou o dispositivo responsável por fornecer energia elétrica a central.

Para instalar o eletrificador, escolha um local discreto e protegido contra intempéries e fixe a base na parede. Esse local deve ser de fácil acesso para eventuais casos de manutenções e monitoramento do aparelho. Não instale o eletrificador em estrutura de metal, poderá haver fuga da tensão entre a saída do eletrificador e a estrutura. Os cabos de alta isolação não podem passar juntos com cabo de energia elétrica, telefone, sirene e sensores, eles devem ter uma distância de mais ou menos 4cm um do outro. As fases da energia elétrica devem ser ligadas a disjuntores ou a dispositivos com função equivalente.


Obs.: - Os cabos de alta isolação devem ser passados separadamente.

- Borne para aterramento. É de suma importância que esse borne seja aterrado para que as pessoas que vierem a tocar na fiação sintam choque. NÃO USE O NEUTRO DA REDE ELÉTRICA COMO TERRA.



FIANÇA, HASTES E ISOLADORES

A fição usada na cerca pode ser de arame galvanizado, de aço inox ou de cobre nú. A fição entre a cerca e o aparelho deve ser de fio com isolamento mínima de 15kV e comprimento máximo de 30 metros em cada cabo. A tensão mecânica aplicada no fio deve ser suficiente para não deixa-los com "barriga". As hastes para fixação dos fios devem ser de boa qualidade e presas com parafusos e buchas numa altura mínima de 2 metros e espaçamento entre elas de no máximo 3 metros. A figura a seguir ilustra uma melhor fixação das hastes.




LIGAÇÃO DO ELETRIFICADOR EM CENTRAL DE ALARME


O eletrificador pode ser instalado em conjunto com uma central de alarme, para isso escolha uma das zonas da central de alarme e ligue o eletrificador nessa zona, caso tenha sensores instalados nessa zona o eletrificador deve ser ligado em série com os sensores.

Para essa função, deve-se desconectar o jumper "SIR".

Ao lado o esquema de ligação do eletrificador em uma central de alarme:



ESQUEMA DE CONEXÃO DA REDE CA



OBSERVAÇÃO:

- PARA ALIMENTAR EM 127V, LIGAR BORNES 0/127VAC.

-PARA ALIMENTAR EM 220V, LIGAR BORNES 0/220VAC.

ATERRAMENTO

O aterramento é muito importante para a sensação do choque para quem vier a tocar nos fios da cerca. Ele é conseguido através de barras cobreadas de 2,4 metros de comprimento conectada ao borne (\perp) do aparelho. Procure sempre um local mais úmido para a fixação da haste de aterramento. É PROIBIDO POR LEI USAR O NEUTRO DA REDE ELÉTRICA COMO TERRA.

Caso não estejam associados a uma malha de aterramento, a distância entre o eletrodo terra de cerca elétrica e outros sistemas de aterramento deve ser superior a 2m. Se possível, recomenda-se que essa distância seja de pelo menos 10m. No ponto em que uma cerca elétrica passar abaixo de condutores de linha de energia elétrica sem isolamento, seu elemento metálico mais elevado deve ser aterrado por uma distância superior a 5m para ambos os lados do cruzamento.

- Partes condutivas expostas da barreira devem ser aterradas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

- Depois da instalação do sistema, percorra toda a extensão do perímetro a procura de pontos de fuga de tensão (faíscas saindo do fio da cerca), aproveitando para verificar a tensão mecânica e as emendas da fiação.

- Provocar com um fio isolado um curto-circuito entre a fiação da cerca e o terra, o eletrificador deverá disparar.

- Caso tenha sido usado sensores, verifique se os mesmos estão disparando o eletrificador.

- Impedir que a vegetação (se existir) encoste na fiação da cerca eletrificada, uma vez que isto poderá causar fugas elétricas e, portanto disparos aleatórios.

- Programe o TEMPO DE SIRENE desejado.

- É indispensável que a cada 5 metros de cerca exista uma placa de advertência fixada às hastes de sustentação da cerca ou presas aos fios da cerca.

- As placas de advertência devem ser instaladas em cada portão, em cada ponto de acesso e adjacentes a cada sinal relacionado a perigos químicos para informação relativa aos serviços de emergência.

- A placa de advertência deve ter no mínimo 100 mm x 200 mm.

- A cor de fundo dos dois lados da placa deve ser amarela e a inscrição deve ser preta, legível e durável. O escrito deve ser inserido em ambos os lados com pelo menos 25 mm de altura.

- Deve conter o símbolo  ou o texto "CUIDADO: **Cerca elétrica**".



A placa de advertência não acompanha o eletrificador.

PRECAUÇÕES

- A cerca elétrica deve ser instalada, operada e mantida de forma a minimizar o risco às pessoas. A não ser que essas tentem atravessar a barreira física, ou estejam na área privada sem autorização. Deve ser evitada a construção de cercas elétricas que causem o aprisionamento ou enroscamento acidental de pessoas.

- Caso a cerca seja instalada em portões, esses devem ser abertos sem que uma pessoa corra o risco de receber um choque elétrico.

- Uma cerca elétrica deve ser energizada por apenas um eletrificador e por circuitos de cerca referentes a esse mesmo eletrificador.

- Não utilizar arame farpado ou cortante para ser eletrificado.

- Não coloque o dedo na parte de alta tensão.

- Para duas cercas elétricas, sendo essas energizadas por um eletrificador a parte, a distância entre os fios deve ser de pelo menos 2,5m. Caso esse espaço seja protegido, esse preenchimento deverá ser feito através de material eletricamente não condutivo ou uma barreira metálica isolada.

- Sempre faça o aterramento do borne TERRA (\perp).

- Sempre faça um sistema de aterramento específico para a cerca energizada, não podendo ser utilizado para este fim outro sistema de aterramento existente no imóvel.

- Os condutores de conexão instalados por dentro dos prédios devem ser isolados das partes estruturais aterradas do prédio. Para isso, pode-se utilizar um cabo isolante de alta tensão. Esses condutores instalados sob o solo devem ser colocados em conduítes de material isolante ou deve-se utilizar um cabo isolante de alta tensão. Tome cuidado para que os veículos que passarem não causem danos aos condutores.

- Segue abaixo a Tabela BB.2 da norma NBR IEC 60335-2-76:2007 indicando a distância mínima entre as linhas de energia elétrica aéreas e cercas elétricas de segurança caso os condutores de conexão e fios da cerca forem instalados próximos às linhas de energia.

Tensão de linha de energia elétrica V	Distância de separação m
1000	3
> 1000 e 33000	4
> 33000	8

- Para o caso acima, a altura dos condutores de conexão e fios da cerca elétrica em relação ao solo deve ser inferior a 3m. Esta altura se aplica a qualquer lado da projeção ortogonal dos condutores mais externos da linha de energia elétrica na superfície do solo, para uma distância de:

- 2m para linhas de energia elétrica operando a uma tensão nominal menor ou igual a 1000V.

- 15m para linhas de energia elétrica operando a uma tensão nominal maior que 1000V.
- Os fios da cerca elétrica ou os condutores de conexão não devem passar sobre linhas de energia elétrica aéreas e/ou linhas de comunicação.
- A fiação da rede elétrica não deve utilizar os mesmos conduítes utilizados pelos cabos de sinais associados à instalação da cerca elétrica.
- Cruzamentos com linhas de energia aéreas devem ser evitados, mas caso ocorra, esse deve ser feito abaixo linha e o mais próximo possível, ficando perpendicular à mesma.
- Deve ser mantida uma distância vertical superior a 2m entre condutores energizados por pulsos por eletrificadores distintos.
- Não instale em locais que crianças ou animais possam ter acesso.
- Utilizar um conduíte ou canaleta para o cabo de alta isolação.
- Não instale o cabo de alta tensão próximo a qualquer fiação. Como: Fio de sirene, telefone e rede elétrica.
- Caso o equipamento não esteja certificado pelo fabricante como sendo adequado para uso em ambientes externos e possuir um grau mínimo de proteção de IPX4, a proteção contra intempéries deve ser fornecida para equipamentos auxiliares.
- Um espaçamento de 2,5m deve ser mantido entre condutores não isolados ou condutores de conexão não isolados de cerca elétrica energizados por eletrificadores distintos. Este espaçamento pode ser menor, onde condutores ou condutores de conexão cobertos por capas isolantes consistam em cabos com isolação para pelo menos 10KV. Este requisito não se aplica onde estes condutores energizados separados por uma barreira física que não tenha quaisquer aberturas maiores que 50 mm.
- Não instale o eletrificador junto a caixa de distribuição de energia elétrica ou próximo a calhas e plantas (mín 10 cm).
- Não instale o eletrificador próximo a discadora, receptor ou qualquer outro aparelho eletroeletrônico (min 3 metros).-
- Não instale o eletrificador dentro de armários, guarda-roupas ou outros móveis de madeira ou próximo a produtos inflamáveis devido ao risco de centelhamento.
- Por se tratar de um sistema eletrônico de segurança é aconselhável que se façam testes periódicos para verificar o correto funcionamento do eletrificador.
- Deve-se assegurar que todos os equipamentos auxiliares pela rede elétrica, conectados ao circuito de cerca elétrica possuam um grau de isolamento entre o circuito da cerca e a rede elétrica equivalente àquele atribuído ao eletrificador.
- **Sempre desligue o eletrificador antes de conectar ou desconectar a bobina ou o capacitor.**
- **NUNCA UTILIZE O FIO NEGATIVO OU POSITIVO DA BATERIA PARA DISPARAR A ALTA TENSÃO ATRAVÉS DE CENTELHAMENTO.**

GARANTIA

A JFL Equipamentos Eletrônicos Indústria e Comércio Ltda garante este aparelho por um período de 12 meses a partir da data de aquisição, contra defeitos de fabricação que impeçam o funcionamento dentro das características técnicas especificadas do produto. Durante o período de vigência da garantia, a JFL irá reparar (ou trocar, a critério próprio), qualquer componente que apresente defeito. Excetuam-se da garantia os defeitos ocorridos por:

- Instalação fora do padrão técnico especificado neste manual;
- Uso inadequado;
- Violação do equipamento;
- Fenômenos atmosféricos e acidentais.

A visita de pessoa técnica a local diverso dependerá de autorização expressa do cliente, que arcará com as despesas decorrentes da viagem, ou o aparelho deverá ser devolvido a empresa vendedora para que seja reparado.



SHOCK-8 Lite Rev00 05/06/2012

JFL - EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS IND. COM. LTDA
Rua João Mota, 471 - Jardim das Palmeiras
Santa Rita do Sapucaí - MG CEP: 37540 - 000
Fone: (35) 3473-3550 Fax:(35) 3473-3571
[http:// www.jfl.com.br](http://www.jfl.com.br)